

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen(EU)No 305/2011 mukaan

Fontefire ST 60-1

No. TIK-A045-2019

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **TIK-A045-2019**
2. Aiottu käyttötarkoitus: Reaktiivinen palosuojapinnoite teräsrakenteiden suojaukseen, jotta saavutetaan kantavien rakenteiden kapasiteetti tietyksi ajaksi.
3. Valmistaja: **Tikkurila Oyj, P.O. Box 53, FI-01301 Vantaa or E/057**
5. Varmennusjärjestelmä (AVCP): Järjestelmä 1
- 6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja: **ETAG 018-1 and ETAG 018-2**
Eurooppalainen tekninen arviointi: **ETA 20/1219, 30.04.2021**
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: **Element Materials Technology**
Ilmoitettu laitos: **2812, Element Materials Technology**
7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso Paloturvallisuus	Yhdenmukaistetut tekniset menetelmät
Palokäyttäytyminen	Luokka F	EN 13501-1
Palonkestävyys	palokäyttäytyminen& käyttöalue EN13051-2:n mukaisesti, R120, Ks. ETA 20/1219 -Liite A	EN13501-2 EN13381-8:2013
	Hygienia, terveys ja ympäristö	
Vaaralliset aineet	Ei sisällä vaarallisia aineita Ks. ETA 20/1219 Lauseke 3	ETAG 018-02
	Energia, talous ja lämmöneristys	
Kestävyys&Huolto	Yhteensopiva seuraavien geneeristen pohjamaalien kanssa: 1 komponenttinen alkydi 1 komponenttinen vesiohenteinen akrylaatti 2 komponenttinen liuotinohenteinen epoksi	ETAG 018-02 ETA 20/1219
	Ympäristöolosuhteet (sisätilat) Z1, Z2	



	(pintamaalin kanssa tai ilman) Ympäristöolosuhteet (suojatut ulkotilat) Y (ilman pintamaalia)	
	Yhteensopiva useiden pintamaalien kanssa. Ks. ETA 20/1219 sivu 4-5	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Merja Koivisto, RDI manager

Vantaalla 4.5. 2021